



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Открытое акционерное общество «Электромонтаж», ОГРН: 1027700103045,
Сведения о государственной регистрации: Зарегистрировано Межрайонной инспекцией
МНС России № 39 по г. Москве, 06.08.2002г.

Адрес: Россия, 127051, г. Москва, Большой Сухаревский пер., д. 13, стр. 1, Телефон:
+74956329438, Факс: +74956088748

в лице Генерального директора Геллера А.Б.

заявляет, что Установки для дегазации, азотирования, нагрева, сушки, фильтрации
электроизоляционных и других жидкостей (см. Приложение № 1 лист 1, 2)

изготовитель АО "ПКТБ "Электротехмонтаж", Адрес: Украина, 62371, Харьковская обл.,
Дергачевский р-н, с. Подворки, ул. Набережная, д. 1
Код ТН ВЭД 8421290009, Серийный выпуск, ТУ У 34.04624312.012-96; ТУ У 29.2-
04624312-026-2001

соответствует требованиям

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"; ТР ТС 004/2011 "О безопасности
низковольтного оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокол испытаний №189-Д/08/14 от 18.12.2014. Протокол испытаний №175-Д/08/14 от
01.12.2014. Протокол испытаний №188-Д/08/14 от 23.12.2014 Испытательная лаборатория
контроля качества АО "ПКТБ "Электротехмонтаж"

Дополнительная информация

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 19.02.2020
включительно**



Геллер А.Б.

(инициалы и фамилия руководителя организации-
заявителя или физического лица, зарегистрированного в
качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-UA.АЯ46.А.75529

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.02.2015

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-УА.АЯ46.А.75529

1. Установки для дегазации, азотирования, нагрева, сушки, фильтрации электроизоляционных и других жидкостей:

1.1. Установки для обработки трансформаторного и других масел:

1.1.1. Установки УВМ-3 У1, УВМ-3М У1, УВМ-4 У1, УВМ-5 У1, УВМ-5М У1, УВМ-12 У1, УВМ-12Б У1, УВМ-12Б1 У1, УВМ-12Б2 У1, УВМ-12Б3 У1, УВМ-14Б У1, УВМ-14Б1 У1, УВМ-14Б2 У1, УВМ-14Б 6Х У1, УВМ-14Б1 6Х У1, УВМ-14Б2 6Х У1 по ТУ У 34.04624312.012-96. Код ТН ВЭД 8421 29 000 9.

Блок масляный БМ У1 по ТУ У 34.04624312.012-96. Код ТН ВЭД 8421 29 000 9.

1.1.2. Установки УВМ-6 У1, МД-1 У1 по ТУ У 34.04624312.024-2000. Код ТН ВЭД 8421 29 000 9.

1.1.3. Установки УВМ 10-0,1 У1, УВМ 10-0,2 У1, УВМ 10-0,4 У1, УВМ 10-0,8 У1, УВМ 10-1,2 У1, УВМ 10-1,8 У1, УВМ 10-3 У1, УВМ 10-10 У1, УВМ 10-10 В У1, УВМ 10-10Л У1, УВМ 10-10М У1, УВМ 10-4Х/5Х У1, УВМ 10-10/1Х У1, УВМ 7Х-4Х/1Х У1, УВМ 7Х-4Х/1Х К У1, УВМ 7Х-4Х /1Х В У1, УВМ 10-10/1Х(3Х)Л У1, УВМ 10-10/1Х(3Х)М У1, УВС-4Х/1Х У1, УВСт-4Х/1Х У1, УВСЭ-4Х/1Х У1, УВМ 10-0,1 6Х У1, УВМ 10-3 6Х У1, УВМ 10-10 6Х У1, УВМ 7Х-4Х/1Х 6Х У1, УВМ 7Х-4Х/1Х(3Х)Л 6Х У1, УВМ 7Х-4Х/1Х(3Х)М 6Х У1, УВС-4Х/1Х 6Х У1, УВСт-4Х/1Х 6Х У1, УВСЭ-4Х/1Х 6Х У1 по ТУ У 29.2-04624312-026-2001. Код ТН ВЭД 8421 29 000 9.

1.1.4. Установки НТМЛ-80М У1, НТМЛ-120М У1, НТМЛ-160М У1, НТМЛ-200М У1, НТМЛ-240М У1, НТМ-2Х/1Х Е У1, НТМЛ-2Х/1ХМ У1, НТМЛ-2Х/1ХМ 6Х У1 по ТУ У 29.2-04624312-026-2001. Код ТН ВЭД 8421 29 000 9.

1.1.5. Элемент нагревательный 7Х-2Х У1 по ТУ У 29.2-04624312-026-2001. Код ТН ВЭД 8421 29 000 9.

Расшифровка обозначения установок УВМ 10-4Х/5Х У1, УВМ 10-10/1Х У1, УВМ 7Х-4Х/1Х У1, УВМ 7Х-4Х/1Х К У1, УВМ 7Х-4Х /1Х В У1, УВМ 10-10/1Х(3Х)Л У1, УВМ 10-10/1Х(3Х)М У1, УВС-4Х/1Х У1, УВСЭ-4Х/1Х У1, УВМ 10-0,1 6Х У1, УВМ 10-3 6Х У1, УВМ 10-10 6Х У1, УВМ 7Х-4Х/1Х 6Х У1, УВМ 7Х-4Х/1Х(3Х)Л 6Х У1, УВМ 7Х-4Х/1Х(3Х)М 6Х У1, УВС-4Х/1Х 6Х У1, УВСЭ-4Х/1Х 6Х У1, НТМ-2Х/1Х Е У1, НТМЛ-2Х/1ХМ У1, НТМЛ-2Х/1ХМ 6Х У1, УВМ-14Б 6Х У1, УВМ-14Б1 6Х У1, УВСт-4Х/1Х У1, УВСт-4Х/1Х 6Х У1 элемент нагревательный 7Х-2Х У1.

Обозначение	Значение обозначения	Расшифровка обозначения
1Х	5÷150	Производительность в режиме нагрева и фильтрации, м³/час
2Х	20÷480	Мощность маслонагревателя, кВт.



Заявитель


подпись

Геллер А.Б.

инициалы, фамилия

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-УА.АЯ46.А.75529

Обозначение	Значение обозначения	Расшифровка обозначения
3X	-40÷-250	Температура поверхности вымораживания (°C), тип охладителя
4X	0,5÷50	Производительность в режиме дегазации, термовакуумной сушки и фильтрации, м³/час
5X	25÷500	Объем порции обрабатываемого масла, л
6X	A1	Установка, работающая в автоматическом режиме
6X	A2	Установка, работающая в автоматическом режиме с монохромной графической панелью оператора
6X	A3	Установка, работающая в автоматическом режиме с цветной графической панелью оператора
7X	1÷50	Модификация установки

Примечания.

1) В обозначении оборудования допускается использование торгового наименования «ЭТМА». Например, установка УВМ 10-10 У1 может обозначаться: Установка ЭТМА УВМ 10-10 У1 или УВМ ЭТМА 10-10 У1 или УВМ 10-10 У1 ЭТМА.

2) В обозначении оборудования указано климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150. По требованию заказчика оборудование может изготавливаться в исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150. Например: Установка УВМ-3 УХЛ1.



М.П.

Заявитель

подпись

Геллер А.Б.

инициалы, фамилия