



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Открытое акционерное общество «Электромонтаж», ОГРН: 1027700103045,
Сведения о государственной регистрации: Зарегистрировано Межрайонной инспекцией
МНС России № 39 по г. Москве, 06.08.2002г.

Адрес: Россия, 127051, г. Москва, Большой Сухаревский пер., д. 13, стр. 1, Телефон:
+74956329438, Факс: +74956088748, E-mail: etma2009@rambler.ru

в лице Генерального директора Геллера А.Б.

заявляет, что Установки для подсушки твёрдой изоляции силовых трансформаторов,
установки реактивации и подготовки сорбента (см. Приложение № 1 лист 1, 2)

изготовитель АО "ПКТБ "Электротехмонтаж", Адрес: Украина, 62371, Харьковская обл.,
Дергачевский р-н, с. Подворки, ул. Набережная, д. 1

Код ТН ВЭД 8419390009, Серийный выпуск,

ТУ У 34.04624312.011-97; ТУ У 34.04624312.025-2000; ТУ У 34.04624312.009-98

соответствует требованиям

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"; ТР ТС 004/2011 "О безопасности
низковольтного оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокол испытаний №179-Д/13/14 от 11.12.14. Протокол испытаний №186-Д/13/14 от
19.12.14 Испытательная лаборатория контроля качества АО "ПКТБ "Электротехмонтаж"

Дополнительная информация

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 19.02.2020
включительно**



Геллер А.Б.

(инициалы и фамилия руководителя организации-
заявителя или физического лица, зарегистрированного в
качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-UA.АЯ46.А.75531

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.02.2015

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-УА.АЯ46.А.75531

1. Установки для подсушки твёрдой изоляции силовых трансформаторов, установки реактивации и подготовки сорбента.

1.1. Установки типа "ИНЕЙ" для обработки твёрдой изоляции силовых трансформаторов.

1.1.1. Установки «Иней-4 У1», «Иней-4М У1», «Иней-4.1 У1», «Иней-4.1М У1», «Иней-4.2 У1», «Иней-4.2М У1», «Иней-4.1-1х180 (-70) У1», «Иней-4.1-1х180 (-70)М У1», «Иней-4.1-2х90 (-40) У1», «Иней-4.1-2х90 (-40)М У1», «Иней-4.1-2х90 (-70) У1», «Иней-4.1-2х90 (-70)М У1», «Иней-5 У1», «Иней-5М У1», «Иней-6 У1», «Иней-6М У1», «Иней 1Х-2Х-3Хх4Х (5Х) У1», «Иней 1Х-2Х-3Хх4Х (5Х) А У1» по ТУ У 34.04624312.011-97. Код ТН ВЭД 8419 39 000 9.

Блоки БВ-500-Н У1, БВ-500-НМ У1, БВ-2Х (5Х) У1, БВ-500-А У1 по ТУ У 34.04624312.011-97. Код ТН ВЭД 8419 39 000 9.

Блоки УХКБ-0,8; УХКБ-1,6; УХКБ-2,4; УХКБ-4,0; УХКБ-1Х по ТУ У 34.04624312.011-97. Код ТН ВЭД 8419 39 900 9.

1.2. Установки реактивации и подготовки сорбента:

1.2.1. Установки ПС-1 У1, ПС-1А У1, ПС-1МВ У1, ПС-1МР У1, ПС-1Е У1, ПС-2А У1 по ТУ У 34.04624312.025-2000. Код ТН ВЭД 8419 39 000 9.

1.2.2. Установка МЦУ 4Р-БР У1 по ТУ У 34.04624312.025-2000 Код ТН ВЭД 8419 39 000 9.

1.2.3. Блок регенерации БР У1, БР-1Х У1 по ТУ У 34.04624312.009-98. Код ТН ВЭД 8419 39 000 9.

Расшифровка обозначения установки «Иней 1Х-2Х-3Хх4Х(5Х) У1», блоков БВ-2Х (5Х) У1, УХКБ-1Х.

Обозначение	Значение обозначения	Расшифровка обозначения
1Х	1÷10	Модификация установки.
2Х	0	Отсутствие основного вакуумного насоса
2Х	50÷2000	Производительность основного вакуумного насоса (л/сек)
3Х	1÷5	Количество насосов предварительного разряжения (шт.)



М.П.

Заявитель


подпись

Геллер А.Б.

инициалы, фамилия

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-УА.АЯ46.А.75531

Обозначение	Значение обозначения	Расшифровка обозначения
4X	20÷500	Производительность вакуумного насоса предварительного разряжения (л/сек).
5X	-40÷-250	Температура поверхности вымораживания (°C), тип охладителя
	A	Установка, работающая в автоматическом режиме

Примечания.

1) В обозначении оборудования допускается использование торгового наименования организации «ЭТМА». Например, установка «Иней-4 У1» может обозначаться: «ЭТМА Иней-4 У1», «Иней-4 ЭТМАУ1» или «Иней-4 У1-ЭТМА».

2) В обозначении оборудования указано климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150. По требованию заказчика оборудование может изготавливаться в исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150. Например: Установка «Иней-4 УХЛ1».



Заявитель


подпись

Геллер А.Б.

инициалы, фамилия